




エレベーター設置工事等（更新工事含む）における安全対策例

安全対策①	【例1】養生シート写真（窓付き）	【例2】養生シート写真（メッシュ）
乗降口の開口養生シート ・窓付き ・上部または全面メッシュタイプ 内部作業の見える化を図り、 一声掛けやすい環境をつくる	  開閉式の小窓 になっており 開けると昇降 路内が見える ようになっている	  昇降路内に照明が点灯 していれば、ホール前 から昇降路内の様子は 確認可 （カメラフラッシュ使用）（カメラフラッシュ未使用）
安全対策②	手摺設置	【詳細】
乗降口の手摺仕様 ・2段にする ・仮設工業会技術基準2種 手摺相当品以上の強度と する ・物体の落下防止幅木を設 ける ※養生シートは上記規格（手 摺2段）とするか、別途手摺 の架設を行う	設置高さ：FL+850mm以上（ Δ 17° 上端） および中棧 基準：（社）仮設工業会技術基準 （第2種手摺） 強度： Δ ン中点で490N、たわみ100 mm以下、試験確認時、 安全率2.3以上	 窓（メッシュ等） 手摺2段 仮設工業会2種相当品 幅木  ①金具固定方式 ②ジャッキサポート固定方式 ×誤 ↓ ○正 ※ジャッキサポート固定方式はゆるみ、すべり等の危険が高いため、アンカー止め等の固定対策が必要
安全対策③	【例】	
安全掲示板の設置記載 （作業責任者名および顔写真・業者名・作業者数・作業階・作業内容・ 工程表・日常点検記録・始業前ミーティング実施要領・KY内容・自主 チェックリスト・緊急時連絡先等）を基準フロアの見えやすい場所に 設置する ※更新工事においては別途、作業計画を作成し、遵守する	   安全+第一 月次安全管理項目 KY用紙・ 始業前M実施要領 自主チェックリスト 安全掲示板 防災協 エレベーター エスカレーター エレベーター安全管理表 （機械室レスエレ・WOS工法） 現場名 作業責任者 次期取扱員 現場工事期間 施工 年 月 日 完成 年 月 日 緊急連絡先	