

24建企第228号
平成24年7月23日

(社) 長崎県建設業協会長
長崎県建設工業協同組合長
(社) 長崎県港湾漁港建設業協会長
(社) 長崎県中小建設業協会長
(社) 長崎県工務店連合会長
(社) 長崎県造園建設業協会長
(社) 長崎県ほ装協会長
(社) 長崎県下水道建設業協会長
(社) 長崎県管工事協会長
長崎県電気工事業工業組合長
(社) 長崎県測量設計業協会長

様

長崎県土木部
建設企画課長



公共工事における事故防止の徹底について

公共工事における事故防止については、平成24年6月29日付け24建企第198号にて取り組みをお願いしているところですが、4月から6月までの工事事故の発生件数は、8件となっており前年同時期の9件とほぼ同数となっています。これからの時期は、暑中での工事になるため、熱中症及び注意力散漫等による事故発生が懸念されますので事故防止に向けたより一層の取り組みが必要となります。このため、貴団体におかれましては、貴下会員に対して適切な安全対策を講じて頂くよう指導、注意喚起の徹底をお願いいたします。

(参考) 月別事故発生状況

H24は6月末まで

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H21	0	3	2	3	2	3	2	2	4	2	4	0	27
H22	1	0	1	6	2	5	1	2	3	0	2	2	25
H23	3	2	4	2	5	4	5	4	0	3	5	8	45
H24	1	6	1										8

※発生件数には、土木部全工事・水産部漁港工事・委託業務を含む

担当課：土木部建設企画課
公共工事契約指導班
TEL095-894-3027

平成24年度 長崎県土木部（漁港工事含む）発注工事における発生事件事例

☆H24.4.1～6.30まで

H24.6.30 現在

NO	事故発生日	工事種類	事故の種類	元請 下請	事故概要	備考
1	H24.4.22	建築	物損事故	1次下請	高校の耐震改修工事で設置した仮囲いの単管が埋設ケーブルを損傷し漏電した。	
2	H24.5.7	建築	工事関係者事故	1次下請	現場内で鉄筋材料を運搬中にバランスを崩し、設置済みの鉄筋を左足で踏んで、左足裏を刺傷した。	
3	H24.5.8	港湾	工事関係者事故	1次下請	材料運搬のため捨石上を移動中にバランスを崩したため擁壁に手をついたところ、釘で右腕部を挫創した。	
4	H24.5.25	漁港	工事関係者事故	元請	型枠組み立て作業のため既設護岸から高さ80cm下の砂浜に飛び降りた際に右足裏を切傷した。	
5	H24.5.29	漁港	工事関係者事故	1次下請	防波堤改良のため杭打工事で使用する杭打船の油圧ホース取替え作業中に油圧ホースを吊っているワイヤロープが左腕に巻きつき左腕を切断した。	
6	H24.5.29	道路	工事関係者事故	1次下請	鋼管杭の削孔用泥水タンクにホースを固定しようとしたところ石積から左足を踏み外し90cmの高さから転落して左肋骨を骨折した。	
7	H24.5.26	道路	工事関係者事故	1次下請	法面のブロック張工事において水抜管施工箇所のブロックをサンダーで切断中に手元が狂い誤って左手に切傷を負った。	
8	H24.6.12	道路	工事関係者事故	元請	横ボーリング工事の削孔機械のロッド引き抜き作業中にロッドとスパナの間に左薬指が挟まれ骨折した。	