

ガスパ損傷事故を防ぐための 3つのポイント

工事の前にガスパの位置をしっかりと確認。
作業員全員で情報共有し、ガスパ損傷事故を防ぎましょう。

Point 1

工事前にまず確認!

工事前にガスパ位置やガスパが通じていないことを確認。
ガスパ付近は特に慎重に手掘り等で作業する。



Point 2

不明な場合は ガスパ事業者へ連絡!


ガスパの位置や深さが不明な場合やガスパの撤去・移設工事が必要な場合。
その他、必要に応じてガスパ事業者にご相談ください。



Point 3

情報は全員で共有!

ガスパの位置などの情報は、図面などで作業員全員で情報を共有する。



ガスパの事故がなくなるよう皆様のご理解とご協力をお願いします。



ガスパの安全見直し隊

検索



工事に関するお問合せは

他工事事業者用

敷地内において 改築・解体・ 給排水工事の際は、 ガスパの確認を!



工事の前に
ガスパの確認、
忘れてませんか?

必ず
確認!





ガスの
あんしん
合い言葉

ちょっと待て! そのすぐ下には ガス管が!?

建物の改築・解体・給排水
工事などをはじめる前に
ガス管の位置確認を!

《工事の前に》

ガス管の位置やガスが通じていないことを
必ず確認してください。

《ガス管近傍で工事を行う場合》

あくまでも慎重に作業を進めてください。

《不明な点は》

ガス事業者にご相談ください。

《ガス臭いと感じた時》

火気や電動工具の使用を避け、
すぐにガス事業者に連絡してください。



敷地内他工事におけるガス管損傷事故を防ぐために、ご協力をお願いします。