

手すり先行工法
(手すり据置方式又は手すり先行
専用足場方式による)



使用時

安全

国の工事で義務化している足場の全層に「手すり先行工法(手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式)による二段手すりと幅木の設置」

一幅木(高さ15cm以上)

足場からの
墜落事故防止

安全対策の実施

ハード面

足場の全層に 手すり先行工法による二段手すりと幅木の設置

ソフト面

十分な知識と経験を有する者
仮設安全監理者

資格取得

CPD (S) で
8~9ユニット加算

足場の種類別点検チェックリスト チェックリストに基づく足場の安全点検

発注者に提出

足場の安全確認に関する看板
足場安全点検履歴の証の看板を掲示

発注者が確認 作業所に掲示

工事成績評定に反映

使用目的を○で囲む。(重複可)

実施日:西暦	年	月	日
報告書NO.			

1 新築	2 増築	3 再検査 (点検の場合、いずれかを○で囲む)			
工事発注者 元方事業者 (請負者)			発注者区分 1 国 2 地方自治体 3 特殊法人等 4 民間		
工事件名 (作所名)			(1 新築 ・ 2 改修 ・ 3 解体)		
工事区分 1 土土 2 建築 (マンション・集合住宅等含む) 3 プラント 4 造船 5 低層住宅 6 イベント 7 その他					
作業所住所1 都道府県		市区町村			
作業所住所2 (番地)		代表TEL		FAX	
足場の種類 1 わく組足場 2 くさび緊結式足場 3 単管足場 ・システム足場、建て方足場、支保工足場、つり足場、屋根工事用足場、法面工事用足場等は別表にて点検します。					
点検実施理由 1 足場の組立後使用前 2 一部解体後変更後 3 悪天候後 4 地震後 5 コンクリート打設前 6 養生材設置後					
作業所長 (現場代理人)			作業所安全 管理責任者		
工 期			構 造 1 S造 2 RC造 3 SRC造 4 PC造 5 木造 6 その他		
工区または場所			規 模 足場 /㎡ 又は 合数 ; 支保工・ベント /㎡		
点検機材分類 1 専用足場 2 システム足場 3 建て方足場 4 養生一般 5 専用支保工 6 軽量型システム支保工 7 重量型システム支保工 8 仮設ゴンドラ					
点検対象機材の計画図: 有 ・ 無 経年改設機材管理の履歴: 有 ・ 無 最大積載荷重表示: 有 ・ 無 立入禁止区域の設置: 有 ・ 無					
検 査 結 果					
改 善 依 頼 手 順	不具合箇所が有り、下記又は、別添、改善依頼書による指摘事項の改善をお願いいたします。(改善依頼書添付ありなし)				
	依頼内容分類: 1 設置方法 2 使用方法 3 安全機材装備状況 4 その他				
	対処方法: 1 後日、再検査を実施 2 その場で対処済 3 その他				
客先コメント欄: [分類] 1. 安全点検へのご意見 (良かった・継続希望・特になし) 2. クレーム (機材関係・対処法等) 3. その他					
作業所本書収受者印 (サイン): 役職			氏名		印
※右の適正現場判定が「適正現場」であった場合は、所轄労働局へ報告することとなっております。					
全国仮設安全事業協同組合			支部	支所	看板「足場等安全点検履歴の証」の掲示: 有 ・ 無
仮設安全監理者	印	資格証番号	所属会社名		TEL () - 携帯可 FAX () -
仮設安全監理者	印	資格証番号	所属会社名		TEL () - 携帯可 FAX () -

①仮設安全監理者控へ
仮設安全監理者本人及びその点検に係る「封入・封付賠償責任保険」付保済み。


 認証元：全国仮設安全事業協同組合
 発行元：仮設安全監理者センター

わく組足場・くさび緊結式足場・単管足場点検表

“手すり先行工法等の「より安全な措置」及び労働安全衛生規則の措置（調査表兼ねる）

1. 手すり先行工法等の「より安全な措置」 (点検必須項目及び調査対象項目)

点 検 又 は 調 査 項 目		判定(○で記入)
手すり先行工法を採用しているか		合 ・ 否
手すり 工法 の 有 無 の 判 断	☐ 手すり設置方式 機材名: ()	合 ・ 否
	☐ 手すり先行工法採用足場方式 機材名: ()	合 ・ 否
	☐ 手すり先送り方式 機材名: ()	合 ・ 否
先行手すりは、手すり及び中筋（同等部材）を有しているか 先行手すりを全面に設置しているか 幅木（高さ15cm以上）を全面に設置しているか 先行手すりは、手すり及び中筋（同等部材）を有しているか 先行手すりを全面に設置しているか 幅木（高さ15cm以上）を全面に設置しているか 先行手すりは、手すり及び中筋（同等部材）を有しているか 足場の全面に、手すり、中筋（同等部材）及び幅木（高さ15cm以上）を設置しているか 足場の解体時には、手すり手すりを上から下へ、盛り上げる時に、先行手すり及び幅木が設置されている状態で先行しているか（点検・調査時に解体していない場合は、記入不要）		合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否
作業床と建地の隙間を蓋しているか		合 ・ 否
総 合 判 定	1. 手すり先行工法等の「より安全な措置」が適切に実施されているか	適 合 要 否 否

2. 労働安全衛生規則（点検必須項目及び調査対象項目）

点検又は調査項目	労働安全衛生規則									
	人の墜落防止措置					物の落下防止措置				
	下さん	幅木 又は 15cm以上	手すり 及び 中ん	遵守状況 (○で記入)	メッシュ シート	防網 (網目・小 幅ネット)	幅木 又は 10cm以上	防壁 バール等 (注1)	遵守状況 (○で記入)	
足場の種類 □欄にチェックマークを ご記入下さい。(複数可)	設置している欄材の記入欄に○印をご記入下さい。					設置している欄材の記入欄に○印をご記入下さい。				
□わく組足場	前路側				合・否				合・否	
	後路側				合・否				合・否	
	業側				合・否				合・否	
□くさび型足場	前路側				合・否				合・否	
	後路側				合・否				合・否	
	業側				合・否				合・否	
□単管足場	前路側				合・否				合・否	
	後路側				合・否				合・否	
	業側				合・否				合・否	

総合判定	2. 労働安全衛生規則が適切に実施されているか	適合	要改善	否
(注1) 防音パネルの他、落下防止措置のメッシュシート、柵木の同等以上の機能を有する設備として、ネットフレームおよび金網が使われている場合は、防音パネル等の欄に○を記入してください。				

3. 基本的重要事項 (点検必須項目)

点検事項	点検項目	判定 (○:良好)			
		わく組足場	くまびき型組足場	準足場	
部材の変形等	各部部材の变形、腐蝕、屈曲等はないか 脚部の歪み、滑動はないか ベースは数枚、数角に正しく固定されているか 横がみは正面の2方向に取付けられているか	合・否	合・否	合・否	合・否
脚	脚部の歪み、滑動はないか ベースは数枚、数角に正しく固定されているか 横がみは正面の2方向に取付けられているか	合・否	合・否	合・否	合・否
建わく(建地)	建わく(建地)の歪み、滑動はないか ジョイント部には正しく受け止めの位置が確保されているか つかみ器具の取付け止めは正しくされているか	合・否	合・否	合・否	合・否
交さ筋かい	交さ筋かいは正しく取付けられているか	合・否	合・否	合・否	合・否
斜材	斜材、大筋交いは正しく設置されているか	合・否	合・否	合・否	合・否
繫結部	くまびきは正しく打ち込まれているか くまびきの緩みはないか	合・否	合・否	合・否	合・否
懸つなぎ	懸つなぎは指定通りの間隔で設置されているか 懸つなぎの取付け状況はよいのか	合・否	合・否	合・否	合・否
総合判定	3 基本的な重要事項が適切に実施されているか	適合・要改善・否			

適正現場判定	上記、1、2、3、全ての総合判定が「適合」の場合は、適正現場を○で囲む。	適正現場
--------	--------------------------------------	------

元方事業者名	アクセス建設株式会社
--------	------------

作業所名（工区別）	ACCESSビル改修工事
-----------	--------------

足場安全点検履歴の証

この掲示板は、下記に基づく足場等安全点検の履歴の「証」です。

- ① 足場の安全点検は義務であること（労働安全衛生規則第567条第1項）。
- ② 点検実施者は「足場の点検について、十分な知識・経験を有する者」であること（厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達「平成24年2月9日付 基安発0209第1号」）。なお、仮設安全監理者はこれに該当します。
- ③ チェックリストは使用する足場等の種類等別の専用のものであること（同通達）。
- ④ 点検結果等については、チェックリストに記録し保存することが義務であること（同規則第567条第3項）。

点検実施日		足場等の種類及び設置規模	点検実施理由	点検対象		
				倒壊・崩壊 防止措置	人の墜落 防止措置	物の墜落 防止措置
・	・	わく組／くさび／単管／つり／その他の足場／支保工／ベント／架設道路／作業構台／ 発生（水平・垂直） 設置規模：	組立中／組立後使用前／養生部材設置後／ コンクリート打設前／悪天候後／地震後／ 変更後（一部解体含む）／解体中			
・	・	わく組／くさび／単管／つり／その他の足場／支保工／ベント／架設道路／作業構台／ 発生（水平・垂直） 設置規模：	組立中／組立後使用前／養生部材設置後／ コンクリート打設前／悪天候後／地震後／ 変更後（一部解体含む）／解体中			
・	・	わく組／くさび／単管／つり／その他の足場／支保工／ベント／架設道路／作業構台／ 発生（水平・垂直） 設置規模：	組立中／組立後使用前／養生部材設置後／ コンクリート打設前／悪天候後／地震後／ 変更後（一部解体含む）／解体中			

備考：

点検実施者	仮設安全監理者氏名	安全 太郎	仮設安全監理者 資格証番号	00000
	所属会社名	仮設安全 株式会社	連絡先	03-3639-0641


認証元：仮設安全監理者センター
 足場安全点検に係る「対人・対物賠償責任保険及び傷害保険」付保



仮設安全監理者によるチェックリストに基づく足場の安全点検



足場安全点検履歴の証に記入



全国仮設安全事業協同組合

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 15 番 18 号 常和小伝馬町ビル 5F
TEL 03-3639-0641 FAX 03-3639-0640 ©<http://www.kasetsuanzen.or.jp>